

竣工验收证书

工程编号: 2022-WH1012

工程名称: 博学路（和平大道～厚德路）工程设
计施工总承包

施工单位: 武汉恒诚市政工程有限公司

资质等级证书号: D242057970

武汉市市政工程质量监督站监制

施工单位人员	经理（法人代表）	李东		
	总工程师	曾光		
	公司技术部门负责人	曾光		
	公司质检部门负责人	潘邵斌		
	项目经理	李旭阳		
	项目技术负责人	周崇斌		
工程名称	博学路（和平大道～厚德路） 工程设计施工总承包		工程地点	博学路
工程造价 （万元）			施工决算 （万元）	
开工日期	2022. 10. 29		完工日期	2023. 3. 30
合同工期	90 天		竣工日期	
验收范围及主要工程量				
1、工程概况： 博学路（和平大道～厚德路）为新建道路，位于武汉市武昌区，本工程西起和平大道，东至厚德路，路线全长 229.389m，实施范围为 K0+019.946～K0+195，实施长度 175.054m。规划红线宽 20m，为双向 2 车道；道路等级为城市支路，沥青混凝土路面。 2、主要工程量为： 一、道路工程： 1、土方工程：5049m³； 2、水泥搅拌桩：13076m； 3、水泥稳定碎石基层：2594 m²； 4、人行道环保透水砖：872 m²； 5、路缘石：1357m； 6、沥青路面：2594 m²； 二、排水工程： 1、雨水管道：320m； 2、污水管道：232m； 3、检查井：38 座；				

存在问题及处理意见




本工程已达竣工验收要求，无质量问题及质量缺陷，无遗留问题。

工程质量自评结论

由于所有工序合格，该工程自评为合格。在评定合格的基础上，道路工序检验项目合格率的平均值为 91.2%，排水工序检验项目合格率的平均值为 91.8%，平均合格率 91.5%，该工程评定为合格工程。

博学路

参加竣工验收单位意见

建设单位	 项目负责人 <u>吴慧子</u> (盖章)	设计单位	 项目负责人 <u>朱佳婧</u> (盖章)
勘察单位	 项目负责人 <u>李成</u> (盖章)	监理单位	 总监理工程师 <u>李成</u> (盖章)
施工单位	 项目经理 <u>马旭阳</u> (盖章)	设施管理单位	交通、人行道验收(不封闭)  管理负责人 <u>杨子清</u> (盖章)
水务局	管理负责人 (盖章)		 2023.06.12 排水管理科
竣工验收时间		年 月 日	